华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015072204AD-C　　第 1 页/ 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管	规格型号	355mm×13.6mm		
样品编号	015072204AD-C	样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.21～2015.07.22	收样日期	2015.07.22		
检验日期	2015.07.23～2015.07.25	检验依据	GB/T 10002.1-2006		

检验项目	技术指标	检验结果	单项判定
外观	无缺陷	视其外观无缺陷	合格
颜色	灰色	灰色	合格
平均外径mm	355.0～356.1	355.3	合格
壁厚mm	13.6～15.2	13.6	合格
不圆度	≤8.6	0.2	合格
弯曲度%	≤0.5	0.1	合格
长度 mm	≥6000	6020	合格
承口壁厚 mm	≥10.2	11.7	合格
水压试验（20℃、诱导应力38MPa）	持压 1h 无破裂、无渗漏	3.10MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏	合格
落锤冲击试验（0±2℃）TIR %	≤5	冲击 50 次均无破裂	合格
纵向回缩率 %	≤5	1.3	合格
倒角	15°/ 厚度≥5.8mm	15°/ 7.0	合格
不透光性	不透光	不透光	合格
总判定	合格		

批准：　　审核：　　编制：

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091
传真：0546-8307178
E-mail:huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn