


# 华亚东营塑胶有限公司


## 产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015061004AD-B

第1页 / 共1页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课		
样品名称	PVC-U 给水管	规格型号	90mm×3.5mm
样品编号	015061004AD-B	样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求
生产日期	2015.06.08 ~ 2015.06.10	收样日期	2015.06.10
检验日期	2015.06.11 ~ 2015.06.12	检验依据	GB/T 10002.1-2006
检验项目	技术指标	检验结果	单项判定
外观	无缺陷	视其外观无缺陷	合格
颜色	灰色	灰色	合格
平均外径mm	90.0 ~ 90.3	90.2	合格
壁厚mm	3.5 ~ 4.1	3.6	合格
不圆度mm	≤1.8	0.3	合格
弯曲度%	≤1.0	0.1	合格
长度 mm	≥4000	4020	合格
承口中部内径 mm	90.1 ~ 90.3	90.3	合格
承口最小深度 mm	≥51.0	95	合格
承口壁厚 mm	≥2.6	2.7	合格
水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa)	持压 1h 无破裂、无渗漏	3.10MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏	合格
落锤冲击试验 (0±2℃) TIR %	≤5	冲击 50 次均无破裂	合格
纵向回缩率 %	≤5	1.4	合格
倒角	15° / 厚度≥1.8mm	15°/2.0	合格
不透光性	不透光	不透光	合格
总判定			

批准： 

审核： 

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号  
 电话：0546-8305238  
 邮政编码：257091

传真：0546-8307178  
 E-mail: huaya@hydyplst.com.cn  
 http://www.hydyplst.com.cn