


# 华亚东营塑胶有限公司

## 产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015071610CA-C

第1页 / 共1页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PVC-U 电工管	规格型号	20mm*1.2mm		
样品编号	015071610CA-C	样品状态	颜色为白色、外壁光滑、截面平整无缺陷，数量，满足试验要求		
生产日期	2015.07.08~2015.07.16	收样日期	2015.07.16		
检验日期	2015.07.17~2015.07.18	检验依据	JG 3050-1998		
检验项目	技术指标	检验结果		单项判定	
外观	无缺陷	视其外观无缺陷		合格	
最大外径mm	量规自重通过	量规自重通过		合格	
最小外径mm	量规不能通过	量规不能通过		合格	
最小内径mm	量规自重通过	量规自重通过		合格	
壁厚均匀度△A mm	±0.22	0.01~0.02		合格	
跌落性能	无震裂、无破碎	无震裂、无破碎		合格	
总判定					

批准： 

审核： 

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号  
 电话：0546-8305238  
 邮政编码：257091

传真：0546-8307178  
 E-mail:huaya@hydyplst.com.cn  
 http://www.hydyplst.com.cn