


华亚东营塑胶有限公司


产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015071205CA-C

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PVC-U 电工管	规格型号	25mm*2.1mm		
样品编号	015071205CA-C	样品状态	颜色为白色、外壁光滑、截面平整 无缺陷，数量，满足试验要求		
生产日期	2015.07.11 ~ 2015.07.12	收样日期	2015.07.12		
检验日期	2015.07.13 ~ 2015.07.14	检验依据	JG 3050-1998		
检验项目	技术指标	检验结果		单项判定	
外观	无缺陷	视其外观无缺陷		合格	
最大外径mm	量规自重通过	量规自重通过		合格	
最小外径mm	量规不能通过	量规不能通过		合格	
最小内径mm	量规自重通过	量规自重通过		合格	
壁厚均匀度△A mm	±0.31	0.01 ~ 0.03		合格	
跌落性能	无震裂、无破碎	无震裂、无破碎		合格	
总判定					

批准： 

审核： 

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
 电话：0546-8305238
 邮政编码：257091

传真：0546-8307178
 E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
 http://www.hydyplst.com.cn