


华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/ 015071204AD-C

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管	规格型号	90mm×4.3mm		
样品编号	015071204AD-C	样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.06 ~ 2015.07.12	收样日期	2015.07.12		
检验日期	2015.07.13 ~ 2015.07.14	检验依据	GB/T 10002.1-2006		
检验项目	技术指标	检验结果		单项判定	
外观	无缺陷	视其外观无缺陷		合格	
颜色	灰色	灰色		合格	
平均外径mm	90.0 ~ 90.3	90.3		合格	
壁厚mm	4.3 ~ 5.0	4.4		合格	
不圆度mm	≤1.8	0.2		合格	
弯曲度%	≤1.0	0.1		合格	
长度 mm	≥4000	4020		合格	
承口中部内径 mm	90.1 ~ 90.3	90.3		合格	
承口最小深度 mm	≥51.0	95.0		合格	
承口壁厚 mm	≥3.2	4.1		合格	
水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa)	持压 1h 无破裂、无渗漏	3.80MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格	
落锤冲击试验 (0±2℃) TIR %	≤5	冲击 50 次均无破裂		合格	
纵向回缩率 %	≤5	1.3		合格	
倒角	15° / 厚度 ≥ 2.2mm	15° / 2.5		合格	
不透光性	不透光	不透光		合格	
总判定					

批准：


审核：


编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn