


华亚东营塑胶有限公司


产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015062404CC-A

第 1 页 / 共 1 页

| | | | |
|------------|--|--------------|------------------------------|
| 委托单位 | 华亚东营塑胶有限公司生产一课 | | |
| 样品名称 | PVC-U 电工管 | 规格型号 | 32mm 中电 |
| 样品编号 | 015062404CC-A | 样品状态 | 颜色为白色、外壁光滑、截面平整无缺陷，数量，满足试验要求 |
| 生产日期 | 2015.06.21 ~ 2015.06.24 | 收样日期 | 2015.06.24 |
| 检验日期 | 2015.06.25 ~ 2015.06.26 | 检验依据 | JG 3050-1998 |
| 检验项目 | 技术指标 | 检验结果 | 单项判定 |
| 外观 | 无缺陷 | 视其外观无缺陷 | 合格 |
| 最大外径mm | 量规自重通过 | 量规自重通过 | 合格 |
| 最小外径mm | 量规不能通过 | 量规不能通过 | 合格 |
| 最小内径mm | 量规自重通过 | 量规自重通过 | 合格 |
| 壁厚均匀度△A mm | ±0.31 | -0.02 ~ 0.04 | 合格 |
| 跌落性能 | 无震裂、无破碎 | 无震裂、无破碎 | 合格 |
| 总判定 |  | | |

批准： 

审核： 

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
 电话：0546-8305238
 邮政编码：257091

传真：0546-8307178
 E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
 http://www.hydyplst.com.cn