


华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015070302PA-B

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产二课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PE100 给水管	规格型号	315mm×15.0mm		
样品编号	015070302PA-B	样品状态	颜色为黑色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.01 ~ 2015.07.03	收样日期	2015.07.03		
检验日期	2015.07.04 ~ 2015.07.12	检验依据	GB/T13663-2000		
检验项目	技术指标	检验结果	单项判定		
外观	无缺陷	视其外观无缺陷	合格		
颜色	黑色带蓝色标识线	黑色带蓝色标识线	合格		
平均外径mm	315.0 ~ 317.9	315.4	合格		
壁厚mm	15.0 ~ 17.3	15.1	合格		
长度 mm	11976 ~ 12048	12030	合格		
氧化诱导时间 (200℃) min	≥20	91	合格		
静液压试验 (80℃, 165h)	Δ=5.5MPa 持压 165h 无破裂	0.550MPa 持压 165h 不破裂	合格		
总判定					

批准： 

审核： 

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
 电话：0546-8305238
 邮政编码：257091

传真：0546-8307178
 E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
 http://www.hydyplst.com.cn