


华亚东营塑胶有限公司
产品检验报告/质量合格证

编号 : HYDY/JLA-C05/015073006PA-D


第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产二课		品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PE100 给水管		规格型号	500mmx23.9mm		
样品编号	015073006PA-D		样品状态	颜色为黑色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.30 ~ 2015.07.30		收样日期	2015.07.30		
检验日期	2015.07.31 ~ 2015.08.16		检验依据	GB/T 13663-2000		
检验项目	技术指标	检验结果			单项判定	
外观	无缺陷	视其外观无缺陷			合格	
颜色	黑色带蓝色标识线	黑色带蓝色标识线			合格	
平均外径mm	500.0 ~ 504.5	500.4			合格	
壁厚mm	23.9 ~ 28.6	24.0			合格	
长度 mm	11976 ~ 12048	12030			合格	
氧化诱导时间 (200℃) min	≥20	82			合格	
静液压试验 (80℃, 165h)	Δ=5.5MPa 持压 165h 无破裂	0.550MPa 持压 165h 不破裂			合格	
总判定						

批准 :



审核 :



编制 :



地址 : 山东省东营市东二路 251 号
电话 : 0546-8305238
邮政编码 : 257091

传真 : 0546-8307178
E-mail:huaya@hydylst.com.cn
http://www.hydylst.com.cn