



**华亚东营塑胶有限公司**  
**产品检验报告/质量合格证**

编号：HYDY/JLA-C05/ 015071606AC-C

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管	规格型号	50mm×2.4 mm		
样品编号	015071606AC-C	样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷、数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.12~2015.07.16	收样日期	2015.07.16		
检验日期	2015.07.17~2015.07.18	检验依据	GB/T 10002.1-2006		
检验项目	技术指标	检验结果	单项判定		
外观	无缺陷	视其外观无缺陷	合格		
颜色	灰色	灰色	合格		
平均外径mm	50.0~50.3	50.2	合格		
壁厚mm	2.4~2.9	2.5	合格		
不圆度mm	≤1.4	0.2	合格		
弯曲度%	≤1.0	0.1	合格		
长度 mm	≥5000	5030	合格		
承口中部内径 mm	50.1~50.3	50.3	合格		
承口最小深度 mm	≥31.0	50.0	合格		
承口壁厚 mm	≥1.8	1.9	合格		
水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa)	持压 1h 无破裂、无渗漏	3.20MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏	合格		
落锤冲击试验 (0±2℃) TIR %	≤5	冲击 50 次均无破裂	合格		
纵向回缩率 %	≤5	1.3	合格		
不透光性	不透光	不透光	合格		
总判定					

批准：

审核：

编制：检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号  
电话：0546-8305238  
邮政编码：257091

传真：0546-8307178  
E-mail:huaya@hydyplst.com.cn  
http://www.hydyplst.com.cn