




华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/ 0150708022A-B

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PVC-U AD 螺旋排水管	规格型号	110mm×3.8mm		
样品编号	0150708022A-B	样品状态	颜色为白色、外壁光滑、截面平整 无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.02~2015.07.08	收样日期	2015.07.08		
检验日期	2015.07.09~2015.07.10	检验依据	Q/0500HSD 014-2013		
检验项目	技术指标	检验结果		单项判定	
外观	白色、无缺陷	视其外观白色、无缺陷		合格	
平均外径mm	110.0~110.4	110.2		合格	
壁厚mm	3.8~4.4	3.9		合格	
螺旋方向	逆时针	逆时针		合格	
螺棱条数 n	12	12		合格	
弯曲度%	≤0.5	0.3		合格	
管材同一截面壁厚偏差%	≤14	8		合格	
长度 mm	≥4000	4020		合格	
落锤冲击试验 (0±2℃)	10 次冲击至少 9 次不破裂	冲击 10 次均无破裂		合格	
纵向回缩率 %	≤5	1.4		合格	
总判定					

批准： 

审核： 

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail:huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn