

华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015061405PA-A

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产二课																																						
样品名称	PE100 给水管	规格型号	315mm×28.6mm																																				
样品编号	015061405PA-A	样品状态	颜色为黑色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求																																				
生产日期	2015.06.13~2015.06.14	收样日期	2015.06.14																																				
检验日期	2015.06.15~2015.06.22	检验依据	GB/T 13663-2000																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">检验项目</th> <th style="width: 25%;">技术指标</th> <th style="width: 25%;">检验结果</th> <th style="width: 25%;">单项判定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外观</td> <td>无缺陷</td> <td>视其外观无缺陷</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>颜色</td> <td>黑色带蓝色标识线</td> <td>黑色带蓝色标识线</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>平均外径mm</td> <td>315.0~317.9</td> <td>315.5</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>壁厚mm</td> <td>28.6~34.3</td> <td>28.7</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>长度 mm</td> <td>8982~9036</td> <td>9020</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>氧化诱导时间 (200℃) min</td> <td>≥350</td> <td>81</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>静液压试验 (80℃, 165h)</td> <td>Δ=5.5MPa 持压 165h 无破裂</td> <td>1.10MPa 持压 165h 不破裂</td> <td>合格</td> </tr> <tr> <td>总判定</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">  </td> </tr> </tbody> </table>				检验项目	技术指标	检验结果	单项判定	外观	无缺陷	视其外观无缺陷	合格	颜色	黑色带蓝色标识线	黑色带蓝色标识线	合格	平均外径mm	315.0~317.9	315.5	合格	壁厚mm	28.6~34.3	28.7	合格	长度 mm	8982~9036	9020	合格	氧化诱导时间 (200℃) min	≥350	81	合格	静液压试验 (80℃, 165h)	Δ=5.5MPa 持压 165h 无破裂	1.10MPa 持压 165h 不破裂	合格	总判定			
检验项目	技术指标	检验结果	单项判定																																				
外观	无缺陷	视其外观无缺陷	合格																																				
颜色	黑色带蓝色标识线	黑色带蓝色标识线	合格																																				
平均外径mm	315.0~317.9	315.5	合格																																				
壁厚mm	28.6~34.3	28.7	合格																																				
长度 mm	8982~9036	9020	合格																																				
氧化诱导时间 (200℃) min	≥350	81	合格																																				
静液压试验 (80℃, 165h)	Δ=5.5MPa 持压 165h 无破裂	1.10MPa 持压 165h 不破裂	合格																																				
总判定																																							

批准： *张中*

审核： *张中*

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
 电话：0546-8305238
 邮政编码：257091

传真：0546-8307178
 E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
 http://www.hydyplst.com.cn