


华亚东营塑胶有限公司


产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015072602AD-A

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管	规格型号	160mm×7.7mm		
样品编号	015072602AD-A	样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.23~2015.07.26	收样日期	2015.07.26		
检验日期	2015.07.27~2015.07.28	检验依据	GB/T 10002.1-2006		
检验项目		技术指标	检验结果		单项判定
外观		无缺陷	无缺陷		合格
颜色		灰色	灰色		合格
平均外径mm		160.0~160.5	160.3		合格
壁厚mm		7.7~8.7	7.8		合格
不圆度mm		≤3.2	0.3		合格
弯曲度%		≤1.0	0.1		合格
长度 mm		≥6000	6020		合格
承口中部内径 mm		160.2~160.5	160.4		合格
承口最小深度 mm		≥86.0	165.0		合格
承口壁厚 mm		≥5.8	7.1		合格
水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa)		持压 1h 无破裂、无渗漏	3.90MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格
落锤冲击试验 (0±2℃) TIR %		≤5	冲击 50 次均无破裂		合格
纵向回缩率 %		≤5	1.2		合格
倒角		15°/ 厚度≥3.8mm	15°/ 4.0		合格
不透光性		不透光	不透光		合格
总判定					

批准： 

审核： 

编制： 

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091

传真：0546-8307178
E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn