华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015072603AD-A　　第 1 页/ 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管	规格型号	160mm×9.5mm		
样品编号	015072603AD-A	样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.26～2015.07.26	收样日期	2015.07.26		
检验日期	2015.07.27～2015.07.28	检验依据	GB/T 10002.1-2006		

检验项目	技术指标	检验结果	单项判定
外观	无缺陷	视其外观无缺陷	合格
颜色	灰色	灰色	合格
平均外径mm	160.0～160.5	160.3	合格
壁厚mm	9.5～10.7	9.6	合格
不圆度	≤3.2	0.3	合格
弯曲度%	≤1.0	0.1	合格
长度 mm	≥6000	6020	合格
承口中部内径 mm	160.2～160.5	160.4	合格
承口最小深度 mm	≥86.0	165.0	合格
承口壁厚 mm	≥7.1	9.1	合格
水压试验（20℃、诱导应力38MPa)	持压 1h 无破裂、无渗漏	4.80MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏	合格
落锤冲击试验 (0±2℃) TIR %	≤5	冲击 50 次均无破裂	合格
纵向回缩率 %	≤5	1.3	合格
不透光性	不透光	不透光	合格
总判定	合格		

批准：　　审核：　　编制：

地址：山东省东营市东二路 251 号
电话：0546-8305238
邮政编码：257091
传真：0546-8307178
E-mail:huaya@hydyplst.com.cn
http://www.hydyplst.com.cn