


华亚东营塑胶有限公司


产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015070303AD-B

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	南亚牌	标志	
样品名称	PVC-U 给水管	规格型号	110mm×4.2mm		
样品编号	015070303AD-B	样品状态	颜色为灰色、外表光滑、截面平整无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.01~2015.07.03	收样日期	2015.07.03		
检验日期	2015.07.04~2015.07.05	检验依据	GB/T 10002.1-2006		
检验项目	技术指标	检验结果		单项判定	
外观	无缺陷	视其外观无缺陷		合格	
颜色	灰色	灰色		合格	
平均外径mm	110.0~110.4	110.2		合格	
壁厚mm	4.2~4.9	4.3		合格	
不圆度mm	≤2.2	0.2		合格	
弯曲度%	≤1.0	0.1		合格	
长度 mm	≥4000	4020		合格	
承口中部内径 mm	110.1~110.4	110.3		合格	
承口最小深度 mm	≥61.0	125.0		合格	
承口壁厚 mm	≥3.2	4.0		合格	
水压试验 (20℃、诱导应力 38MPa)	持压 1h 无破裂、无渗漏	3.00MPa 持压 1h 无破裂、无渗漏		合格	
落锤冲击试验 (0±2℃) TIR %	≤5	冲击 50 次均无破裂		合格	
纵向回缩率 %	≤5	1.2		合格	
倒角	15°/厚度≥2.1mm	15° / 2.2		合格	
不透光性	不透光	不透光		合格	
总判定					

批准： 

审核： 

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
 电话：0546-8305238
 邮政编码：257091

传真：0546-8307178
 E-mail:huaya@hydyplst.com.cn
 http://www.hydyplst.com.cn