


华亚东营塑胶有限公司

产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/ 015072605BA-C

第1页 / 共1页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PVC-U 排水管	规格型号	110mm×3.2mm		
样品编号	015072605BA-C	样品状态	颜色为白色、外壁光滑、截面平整 无缺陷，数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.24 ~ 2015.07.26	收样日期	2015.07.26		
检验日期	2015.07.27 ~ 2015.07.28	检验依据	GB/T5836.1-2006		
检验项目	技术指标	检验结果		单项判定	
外观	白色、无缺陷	视其外观白色、无缺陷		合格	
平均外径mm	110.0 ~ 110.3	110.2		合格	
壁厚mm	3.2 ~ 3.8	3.3		合格	
不圆度mm	≤2.6	0.2		合格	
弯曲度%	≤0.5	0.1		合格	
长度 mm	≥4000	4020		合格	
落锤冲击试验 (0±2℃) TIR %	≤10	冲击 25 次均无破裂		合格	
纵向回缩率 %	≤5	1.3		合格	
总判定					

批准： 

审核： 

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号
 电话：0546-8305238
 邮政编码：257091

传真：0546-8307178
 E-mail: huaya@hydyplst.com.cn
 http://www.hydyplst.com.cn