




# 华亚东营塑胶有限公司

## 产品检验报告/质量合格证

编号：HYDY/JLA-C05/015071901BA-C

第 1 页 / 共 1 页

委托单位	华亚东营塑胶有限公司生产一课	品牌	华刚牌	标志	
样品名称	PVC-U 排水管	规格型号	160mm×4.0mm		
样品编号	015071901BA-C	样品状态	颜色为白色、外壁光滑、截面平整 无缺陷、数量满足试验要求		
生产日期	2015.07.16 ~ 2015.07.19	收样日期	2015.07.19		
检验日期	2015.07.20 ~ 2015.07.21	检验依据	GB/T5836.1-2006		
检验项目	技术指标	检验结果	单项判定		
外观	无缺陷	视其外观无缺陷	合格		
颜色	白色	白色	合格		
平均外径mm	160.0 ~ 160.4	160.3	合格		
壁厚mm	4.0 ~ 4.6	4.1	合格		
不圆度mm	≤3.8	0.3	合格		
弯曲度%	≤0.5	0.1	合格		
承口中部平均内径 mm	160.3 ~ 160.8	\	\		
承口最小深度 mm	≥58	\	\		
长度 mm	≥4000	4020	合格		
落锤冲击试验 (0±2℃) TIR %	≤10	冲击 25 次均无破裂	合格		
纵向回缩率 %	≤5	1.3	合格		
总判定					

批准： 

审核： 

编制： 检验员01

地址：山东省东营市东二路 251 号  
 电话：0546-8305238  
 邮政编码：257091

传真：0546-8307178  
 E-mail: huaya@hydyplst.com.cn  
 http://www.hydyplst.com.cn